

# Prüfkarte TACBAG

Serie/ Nummer:

Baujahr:

Feuerwehr:



Prüfungen angelehnt an den DGUV Grundsatz 305-002

Prüfdatum:									
Allgemein	<b>Sichtprüfung</b>								
	Griffe sitzen fest								
	Taschendeckel sitzt fest und kann komplett verschlossen werden								
	Gleitkufen sind fest angebracht								
	Bebänderungen sind ohne Beschädigungen								
	Reflektionsstreifen sind frei von Verschmutzungen								
	Haltetaschen auf dem Taschendeckel der "Bandschlinge rot" sind fest angebracht								
	Haspel lässt sich im Haspelkäfig leicht drehen								
	Alle Bestand- und Anbauteile der Tasche sind vorhanden und angebracht								
	Klett zum befestigen des Schlauches ist vorhanden und unbeschädigt								
	Schweißnaht am Käfig/ Aufhängelasche zum sichern der Tacbag unbeschädigt								
Druckschlauch	<b>Druckprüfung</b>								
	S-Druckschlauch auf 17 bar								
	Langsam und gleichmäßig erhöht								
	<b>Sichtprüfung</b>								
	Oberflächenbeschädigungen (Knickstellen und Risse)								
	Einbindestutzen sitzen fest und die Kupplungen sind fest verschraubt								
	keine Knickstelle im Haspelkern und Schlauchschelle sitzt fest								
Metallspirale sitzt bündig an den Kupplungen und gleichmäßig verteilt									
Bandschlingen "rot" zum Aufhängen	<b>Sichtprüfung</b>								
	Keine sichtbare Verformung								
	Keine äußere Beschädigung								
	Keine Kontamination mit Chemikalien								
	Keine mürbe Stellen, zerrissene Fäden und keine Abnutzung								
	Keine Beschädigung der Nähte								
	Typenschild vorhanden								
<b>Prüfer</b>									

**Prüfristempfehlung:** Die TACBAG ist mindestens einmal im Jahr durch eine sachkundige Person zu prüfen. Desweiteren ist eine Sichtprüfung durch den Benutzer vor jeder Übung und nach jedem Gebrauch durchzuführen. Stand05/2023